

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Кировской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Кирова

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«13» сентября 2021 г., 11 час. 00 мин. № 644

(дата и время составления акта)

г. Киров

(место составления акта)

**Акт плановой выездной проверки**

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с распоряжением заместителя главного государственного инспектора города Кирова по пожарному надзору Литвака Дмитрия Юрьевича от 23.08.2021 №644. Учетный номер КНМ № 43210061000200533256

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

государственным инспектором г. Кирова по пожарному надзору

Лепешкиным Юрием Геннадьевичем

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16»

г. Кирова

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

Краткая характеристика:

Функциональное назначение - Ф 1.1 (дошкольное образовательное учреждение).

Здание детского сада 2-х этажное, 1973 г.п., капитальный ремонт здания произведен в 2010 году, II степени огнестойкости (стены кирпичные, перекрытия железобетонные), отопление центральное, кровля мягкая. Приказом назначены ответственные лица за пожарную безопасность. Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479. Заведующий, а также ответственные за пожарную безопасность на объекте лица прошли обучение по пожарно-техническому минимуму. Автоматическая установка обнаружения пожара, система оповещения людей при пожаре, оборудование для передачи извещений о пожаре в подразделение пожарной охраны ПАК «Стрелец-мониторинг» на объекте смонтированы, обслуживаются по договору с организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности. На видных местах вывешены планы эвакуации людей в случае пожара, которые соответствуют требованиям ГОСТ. Помещения МКДОУ укомплектованы первичными средствами пожаротушения, пронумерованы,



ведется журнал учета первичных средств пожаротушения. Для производственных и складских помещений определены категории взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны. В ходе проведения проверки с рабочим и обслуживающим персоналом проведены инструктажи по мерам пожарной безопасности, проведена тренировка по эвакуации людей в случае возникновения пожара.

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

г. Киров, ул. Лепсе, 36

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16»

г. Кирова, ИНН 4345238820,

адрес организации: 610033, Кировская область, г. Киров, ул. Лепсе, 36

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с 07 сентября 2021 г. с 09 час. 30 мин. по 07 сентября 2021 г. до 12 час. 30 мин.,

с 13 сентября 2021 г. с 09 час. 00 мин. по 13 сентября 2021 г. до 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с

с " " г., \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

по " " г., \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 рабочих дня / 4 часа 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролирующего лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр и изучение документов

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

07 сентября 2021 г. с 09 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин.

по месту проведения выездной проверки.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

Протокол осмотра от 07.09.2021

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа, представленные контролируемым лицом

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности<sup>2)</sup>:



№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены (с указанием его структурной единицы)
1.	В здании эвакуационное освещение на путях эвакуации не включатся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения (включение осуществляется через электрические выключатели).	ст. 82, 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479. п.4.3.12 Свод правил СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы», п.7.6.3 СП 52.13330.2016 Свод правил. Естественное и искусственное освещение.
2.	Отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных материалов для потолков в помещении бассейна.	ч.7 ст.134, ч.3 ст.145 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020).
3.	Не обеспечена исправность, внутреннего противопожарного водопровода (согласно протокола испытания ВПВ от 08.09.2021 давление воды в стояках пожарных кранов ПК-1, ПК-5 не соответствует).	п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.

Сведения о факте устранения нарушений<sup>3)</sup>: нет

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

предписание №644/1/1 от 13.09.2021; протокол осмотра помещений от 07.09.2021

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Государственный инспектор г. Кирова по  
пожарному надзору Лепешкин Ю.Г.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)

Лепешкин Юрий Геннадьевич, государственный инспектор г. Кирова по пожарному надзору,  
тел. 8 (8332) 20-80-56

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

\* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.